

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах  
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 84п-18-2023

Кушевский район, с. Новоивановское,  
ул. Парковая, 9

« 31 » августа 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17,  
Краснодарский край, Кушевский район, село Новоивановское, улица Парковая, 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: покрытие дорожек, подходов на собственной территории (к игровому оборудованию, песочнице и др.) имеет многочисленные дефекты и повреждения (ямы, выбоины), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); на пищеблоке в горячем цехе пол, плитка, имеет дефекты и повреждения (местами плитка разбита, имеются сколы, выбоины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; в прачечной пол представлен материалом, не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств (бетон, покрытый краской), местами имеются дефекты (слущивание, сколы покрытия – краски), а также дефекты откосов дверного проема, что является нарушением п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в теневом навесе разновозрастной группы пол представлен бетоном, покрытым краской, покрытие имеет дефекты, повреждения, а также имеются дефекты крыши (шифера) в результате чего имеются следы потеков и сколы покрытия (слущивание краски с дощатых стен и потолка теневого навеса), что является нарушением п.п. 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20; отсутствует моечная ванна для обработки сырых овощей (имеется 2 моечных ванны с маркировкой «мясо», «рыба», при норме не менее 3-х), что является нарушением табл. 6.18 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21); на пищеблоке и в прачечной конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания этих помещений (в прачечной – в конструкции окна отсутствует форточка, фрамуга; на пищеблоке – нарушена целостность стекла на окнах – имеются трещины, а также окна не открываются из-за ветхости), что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать на собственной территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, подходов

(к игровому оборудованию, песочнице и др.) без дефектов, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

2. Оборудовать на пищеблоке в горячем цехе пол, плитка, без дефектов и повреждений, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

3. Оборудовать в прачечной пол с применением отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов, а также устранить дефекты откосов дверного проема, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

4. Оборудовать на пищеблоке моечную ванну с подводкой холодной и горячей воды для обработки сырья (овошей), табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

5. Оборудовать в теновом навесе разновозрастной группы пол из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, без дефектов и повреждений, а также устранить дефекты крыши (шифера) во избежание затеканий и устранить сколы покрытия (слущивание краски с дощатых стен и потолка тенового навеса), п.п. 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

6. Оборудовать в прачечной и на пищеблоке окна с конструкцией, обеспечивающей возможность проведения проветривания этих помещений (в прачечной – оборудовать окно форточкой, фрамугой; на пищеблоке – остекление окон выполнить из цельного стекла, а также устранить ветхость окон), п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.03.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, Краснодарский край, Кушевский район, село Новоивановское, улица Парковая, 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» марта 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Моренко О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» августа 2023г.

  
(подпись)

Еременко И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kushevsky@mo.krasnodar.ru

Кушевский район, ст-ца Кушевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кушевский район