

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 77п-20-2024 Кушевский район, с. Новоивановское, « 26 » апреля 2024 г.
ул. Парковая, 9
(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксандрой Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17,
Краснодарский край, Кушевский район, село Новоивановское, улица Парковая, 9
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: покрытие дорожек, подходов на собственной территории (к игровому оборудованию, песочнице и др.) имеет многочисленные дефекты и повреждения (ямы, выбоины), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); в складе для хранения пищевых продуктов на потолке имеются дефекты и повреждения (отслоение покрытия, трещины), а также имеются следы протекания, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в туалетной разновозрастной группы имеющиеся два унитаза имеют дефекты и находятся в неисправном состоянии (разбиты, «текут»), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; в туалетной разновозрастной группы стены и пол представлены плиткой, имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, частичное отсутствие покрытия - плитки), что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в помещениях детского сада система отопления (радиаторы) имеют ржавый налет, сколы покрытия (краски), местами имеются незначительные протечки воды, а именно: малая игровая – 1 радиатор, туалетная – 1 радиатор, умывальная – 1 радиатор, комната приема пищи для детей (столовая) – 2 радиатора, прачечная – 1 радиатор), что является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20; в комнате приема пищи для детей (столовой) конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания этого помещения (нарушена целостность стекла на окнах – имеются трещины, сколы, а также окна не открываются из-за ветхости), что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать на собственной территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, подходов (к игровому оборудованию, песочнице и др.) без дефектов, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024 г.

2. Обеспечить в складе для хранения пищевых продуктов потолок без дефектов и повреждений (без отслоения покрытия, без трещин), а также без следов протекания, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024

3. Привести в исправное состояние два унитаза в туалетной разновозрастной группы, а также устранить дефекты унитазов, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024

4. Оборудовать в туалетной разновозрастной группы стены и пол плиткой, без дефектов и повреждений (сколов, трещин, частичного отсутствие покрытия - плитки), п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024

5. Оборудовать в помещениях детского сада систему отопления (радиаторы) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению (без ржавчины, сколов покрытия, без протечек воды), а именно: малая игровая – 1 радиатор, туалетная – 1 радиатор, умывальная – 1 радиатор, комната приема пищи для детей (столовая) – 2 радиатора, прачечная – 1 радиатор), п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024

6. Оборудовать в комнате приема пищи для детей (столовой) окна с конструкцией, обеспечивающей возможность проведения проветривания этого помещения (остекление окон выполнить из цельного стекла, а также устранить ветхость окон), п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 20.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, Краснодарский край, Кушевский район, село Новоивановское, улица Парковая, 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Моренко О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» апреля 2024г.

(подпись)

Еременко И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kushevsky@mo.krasnodar.ru
Кушевский район, ст-ца Кушевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кушевский район