

Начальнику ТО Управления
Федеральной
Службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в
Куцесвском, Крыловском, Павловском,
Ленинградском районах
А.Н. Козлову

Уважаемый Александр Николаевич!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 в ответ на предписание № 77п-20-2024 от 26.04.2024г « Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» направляет информацию по устранению нарушений, выявленных при проведении профилактического визита.

Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе профилактического визита (Приложение)

Заведующий МБДОУ д/с № 17



И.В. Еременко

Информация
об устранении нарушений, выявленных в ходе профилактического визита

№	нарушение	содержание мероприятия	срок исполнения	ответственный
1	оборудовать на собственной территории детского сада асфальтное покрытие, подходов к игровому оборудованию, песочнице и др. без дефектов	подготовить ПСД, провести замену асфальтного покрытия	в план финансово-хозяйственной деятельности и на 2025 год	заведующий Еременко И.В.
2	обеспечить в складе для хранения пищевых продуктов потолок без дефектов и повреждений, а также без следов протекания	подготовить ПСД, провести ремонт потолка в кладовой для хранения пищевых продуктов	2025г	заведующий Еременко И.В
3	привести в исправное состояние два унитаза в туалетной разновозрастной группы, а также устранить дефекты унитазов	проведена установка новых унитазов	исполнено	заведующий Еременко И.В
4	оборудовать в туалетной разновозрастной группы стены и пол плиткой, без дефектов и повреждений	стены и пол оборудованы новой плиткой	исполнено	заведующий Еременко И.В
5	оборудовать в помещении детского сада систему отопления(радиаторы) в соответствии с требованиями (без ржавчины, без протечек воды)	приобретены и установлены новые радиаторы в туалетной, игровой, умывальной, столовой, прачечной	исполнено	заведующий Еременко И.В
6	оборудовать в столовой (комната приема пищи для детей) окна с конструкцией, обеспечивающей возможность проветривания	проведена замена оконных рам	исполнено	заведующий Еременко И.В