

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю**
350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел./fax: (861) 991 - 07 - 48

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА**

пер. Куцева, 56, ст. Кущевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

Предписание № 30/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 17
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(МБДОУ д/с № 17)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 04 » марта 2021 г. проведено обследование (проверка) _____

Гос. инспектором ОНД и ПР Кущевского района Сытниковым Дмитрием Андреевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

(МБДОУ д/с № 17) Кущевский район с. Новоивановское ул. Парковая. 9

совместно с Заведующей МБДОУ д/с № 17 Еременко И.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- Выполнить декларацию пожарной безопасности в соответствии	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1, п. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	19.07.2021 г.	

2	- В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	19.07.2021 г.	
3	- Полы на путях эвакуации выполнить из не горючих материалов	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.2 Свода правил 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	19.07.2021 г.	
4	- Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещение котельной;	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.4, п.7, п. 11 Приказа МЧС от 18.06.2003 № 315 « Об утверждении норм пожарной безопасности « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03, п. 3.1, п 3.2, п. 3.11 Приказа МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности « Проектирование	19.07.2021 г.	

		систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03;	
--	--	---	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД и ПР Кушчевского района Сытников Д.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



« 04 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

МБДОУ д/с № 17 в лице заведующей Еременко И.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации,
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также
лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

(подпись)

« 04 » марта 2021 г.